



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Управление Федеральной службы по надзору  
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Красноярскому краю**

**ПРЕДПИСАНИЕ**

должностного лица, уполномоченного осуществлять  
государственный санитарно-эпидемиологический надзор

г. Минусинск

№ 15543

«02» июня 2021 г.

Главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске Лазаревой Ларисой Алексеевной при проведении плановой выездной проверки в отношении муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Артемовской средней общеобразовательной школы № 2 (МБОУ Артемовская СОШ № 2), ОГРН 1022400875089 от 20.09.2002 г. зарегистрирован в Межрайонной инспекции ФНС № 21 по Красноярскому краю, ИНН 2423007970, юридический адрес: 662951 Красноярский край, Курагинский район, г. Артемовск, ул. Ольховская, 87А, на основании распоряжения органа государственного контроля (надзора) о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица № 1458 от 23.03.2021 г. заместителя руководителя Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю М.Р. Аккерта, выявлены нарушения обязательных требований действующего законодательства Российской Федерации (акт проверки от 02.06.2021г. № 15541).

Руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», абз. 2. п. 2 ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», с целью устранения выявленных нарушений обязательных требований в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия человека, а также предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей предписываю МБОУ Артемовской СОШ № 2:

1. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и

молодежи» выразившиеся в наличии полов с дефектами, щелями, механическими повреждениями в библиотеке (по техническому паспорту № 174), в обеденном зале (по техническому паспорту № 99), в горячем цехе пищеблока, в зале учебной литературы, на лестничных клетках школы (по техническому паспорту № 85, № 94, № 96, № 65, № 110, № 177, № 191, № 141, № 192, № 224).

2. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии стен в туалетах для девочек, мальчиков и в служебном туалете, расположенных на 3-ем этаже школы (по техническому паспорту № 193, № 194, № 195, № 196, № 197), в лаборантской кабинета физики (по техническому паспорту № 218) с дефектами, сколами краски; в наличии в спортивном зале (по техническому паспорту № 86) на стенах и потолках следов протеканий кровли, обрушения наружной стены в углу около потолочного перекрытия и в наличии дефектов между потолком и стенами по всему периметру; в наличии потолков в туалетах для девочек, мальчиков, в служебном туалете, расположенных на 3-ем этаже школы (по техническому паспорту № 193, № 194, № 195, № 196, № 197) с дефектами; в наличии следов протеканий кровли на стенах и потолках в спортивном зале, в коридоре школы, расположенном около музея и туалета для мальчиков.

3. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.6.5, п. 3.4.13. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии подвода горячей воды к умывальным раковинам, установленным в туалете для девочек (по техническому паспорту № 193), в служебном туалете (по техническому паспорту № 195), в туалете для мальчиков (по техническому паспорту № 196), в учебном кабинете № 3-08 истории (по техническому паспорту № 211), в лаборантской кабинета химии (по техническому паспорту № 216), в кабинете № 3-13 физики (по техническому паспорту № 217), в учебном кабинете русского языка и литературы № 2-08 (по техническому паспорту № 168), в учебном кабинете № 2-05 (по техническому паспорту № 164), в раздевальных для девочек и мальчиков, расположенных при спортивном зале, к 6-ти умывальным раковинам, установленным перед обеденным залом.

4. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в нарушении целостности стеклопакета створки трехстворчатого окна в приемной средней ортопедической группы «Мишутка» (по техническому паспорту № 54).

5. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии окон в изношенном состоянии не предусматривающих возможность организации проветривания, с откидными фрамугами в неисправном состоянии: одно двухстворчатое окно, установленное в туалете для девочек (по техническому паспорту № 193); два двухстворчатых окна, установленные в коридоре на 3-ем этаже около туалетов; одно двухстворчатое окно, установленное в туалете для мальчиков (по техническому паспорту № 196); три двухстворчатых окна, установленных в учебном кабинете № 3-06 (по техническому паспорту № 203); три двухстворчатых окна, установленные в учебном кабинете русского языка и литературы № 3-10 (по техническому паспорту № 213); три двухстворчатых окна, установленные в учебном кабинете психолога, логопеда, дефектолога № 3-11 (по техническому паспорту № 214); в коридоре два двухстворчатых окна, установленные напротив учебного кабинета химии № 3-12; шесть двухстворчатых окон, установленных в коридоре, напротив учебных кабинетов № 3-08, № 3-09, № 3-10, одно двухстворчатое окно, установленное в лаборантской кабинета информатики (по техническому паспорту № 219); окна, установленные на лестничных клетках между вторым и третьим этажами; четыре двухстворчатых окна, установленных в библиотеке (по техническому паспорту № 174); два двухстворчатых окна, установленные в зале учебной литературы; два двухстворчатых окна, установленные в кабинете русского языка и литературы № 2-08 (по техническому паспорту № 168); четыре двухстворчатых окна, установленные в учебном кабинете № 2-05 (по техническому паспорту № 164); три двухстворчатых окна, установленные в гимнастическом зале (по техническому паспорту № 172); семь двухстворчатых окон, установленных в коридоре напротив учебных кабинетов № 3-02, № 3-03, № 3-04; пять двухстворчатых окон, установленных в обеденном зале, два двухстворчатых окна, установленные в горячем цехе пищеблока, пять окон, установленных в актовом зале (по техническому паспорту № 182), четыре двухстворчатых окна, установленные в организаторской (по техническому паспорту № 180).

6. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в нарушении целостности стеклопакета одной створки трехстворчатого окна, установленного в гимнастическом зале (по техническому паспорту № 172); стекло одной створки трехстворчатого окна, установленного в групповой старшей группы «Звездочки»; стекло одной створки трехстворчатого окна, установленного в спальне подготовительной группы «Капельки».

7. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.4.8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся отсутствии оборудования в кабинете химии № 3-12 (по техническому паспорту № 215) вытяжного шкафа.

8. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.9. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии 14 неисправных ламп в библиотеке, 17 неисправных ламп в гимнастическом зале (по техническому паспорту № 172); 6 неисправных ламп в кабинете химии № 3-12 (по техническому паспорту № 215).

9. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии разных типов ламп в зале учебной литературы.

10. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии оборудования в овощном цехе и мясо-рыбном цехе бактерицидных установок для обеззараживания воздуха.

11. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии в обеденном зале школы мебели (столы, стулья) с дефектами и повреждениями покрытий, не позволяющие проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.

12. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 3.1.7. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в отсутствии отдельных кабин для девочек и мальчиков в туалетной комнате старшей группы «Звездочки».

13. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.3. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» выразившиеся в наличии шести кроватей,

расположенных в спальне 1-ой младшей группы «Гномики», пяти кроватей, расположенных в спальне 2-ой младшей группы «Светлячки» в неисправном состоянии.

14. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в отсутствии мясорыбного цеха в составе пищеблока школы, работающего на сырье.

15. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.1. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся нарушении последовательности технологических процессов на пищеблоке дошкольной организации, а именно, в наличии обработки мяса, рыбы, птицы, яйца, овощей в одном помещении.

16. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.19. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в открытом хранении уборочного инвентаря для уборки пищеблока школы в раздевалке для персонала.

17. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.4.6.2. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», п. 2.9. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в наличии в горячем цехе пищеблока неработающего оборудования: жарочного шкафа, электросковороды, духовых шкафов у двух электроплит, в овощном цехе - картофелеочистительной машины; в отсутствии в горячем цехе пищеблока параконвектомата, электропривода для готовой продукции.

18. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела VI таблицы 6.18. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в отсутствии

оборудования в овощном цехе (первичной обработки овощей) раковины для мытья рук.

19. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», раздела 5 п. 144. (таблица 5.54) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» выразившиеся в несоответствии коэффициента пульсации освещенности в кабинете физики № 3-13 (по техническому паспорту № 217), в кабинете информатики и ИКТ № 3-14 (по техническому паспорту №220) гигиеническим нормативам не более 10%. Протоколы измерений уровней искусственной освещенности представить.

20. Устранить нарушения ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 8.1.2.3. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» выразившиеся в несоответствии фактической калорийности основного блюда теоретической по меню-раскладке. Протокол лабораторных испытаний представить.

Срок исполнения настоящего предписания: 01.08.2023 г.

Ответственность за выполнение мероприятий настоящего предписания возлагается на муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Артемовскую среднюю общеобразовательную школу № 2.

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства Российской Федерации влечет за собой административную ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях.

О проведении мероприятий по исполнению настоящего предписания проинформировать территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Минусинске путем предоставления письменной информации в срок до 01.08.2023 г.

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю оставляет за собой контроль за выполнением настоящего предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в установленном законом порядке.

Главный специалист-эксперт  
территориального отдела Управления  
Роспотребнадзора по Красноярскому  
краю в г. Минусинске



Л.А. Лазарева

Согласовано:

Главный государственный санитарный врач  
по г. Минусинску, Минусинскому,  
Ермаковскому, Идринскому, Каратузскому,  
Краснотуранскому, Курагинскому и  
Шушенскому районам



Т.И. Малегина

Отметка о высылке постановления заказным письмом с уведомлением о вручении:

Число \_\_\_\_ месяц \_\_\_\_\_, год \_\_\_\_\_ г, № \_\_\_\_\_ квитанции,  
дата вручения \_\_\_\_\_  
(указать в соответствии с почтовым уведомлением)